



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«АВЕРЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

368814, ул. Пархоменко, д. 4, с.Аверьяновка, Кизлярского района, Республики Дагестан  
E-mail: [school\\_aver@mail.ru](mailto:school_aver@mail.ru) ОКПО 86080296, ОГРН 1040501099077, ОКАТО 82227805001, ИНН/КПП 0517000102/ 051701001

« 04 » 06 2022 г.  
№ 173

**План**

работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности, полученных от 17 мая 2022 года №3 «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований» В ходе проведения профилактического визита МКОУ «Аверьяновская СОШ» Кизлярского района, выявлены несоответствия требований пожарной безопасности, предъявляемых к объекту защиты, а именно:

№	Выявленные нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	1.Пожарный щит на 1 этаже не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7.	ППР в РФ № 1479 п. 410	До 15.07.2022г.	Исполнено (Приложение №1)
2	2.На объекте защиты в помещении пищеблока и плафоны эксплуатируются с поврежденными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	ППР в РФ № 1479 п. 35 «В»	До 15.07.2022г.	Исполнено (Приложение №2)
3.	3.Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ № 1479 п. 16 «Д»	До 15.07.2022г.	Письмо на имя Главы района (Приложение №3)
4.	4.Запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.	ППР в РФ № 1479 п. 16 «К»	До 15.07.2022г.	Исполнено (Приложение №4)
5.	5.Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	п. 73 ППР РФ № 1479	До 15.07.2022г.	Исполнено (Приложение №5)

## Сведения о выполнении

### Приложение №1 к Предписанию об устранении нарушений

Пожарный щит на 1 этаже не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7.;



### Приложение №2 к Предписанию об устранении нарушений

.На объекте защиты в помещении пищеблока и плафоны эксплуатируются с поврежденными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;




### Приложение №3 к Предписанию об устранении нарушений

Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.;



**Приложение №4** к Предписанию об устранении нарушений  
Запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения,  
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель,  
оборудование и другие горючие материалы;



**Приложение №5** к Предписанию об устранении нарушений  
Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся  
объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора,  
тары и сухой растительности.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372985

Владелец Махтаева Зарема Омаровна

Действителен с 29.07.2022 по 29.07.2023